

Iłowo-Osada, 12 grudnia 2016r.

Gmina Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

RI.271.7.2016.PN

Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu przetargowym
Wszyscy

Przebudowa drogi gminnej nr 188010N ul. Dworcowa - ul. Kolonia

Pytanie nr 1

W związku z przygotowaniem oferty przetargowej na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 188010N ul. Dworcowa - ul. Kolonia” zwracam się z pytaniem:

- czy Zamawiający dopuszcza użycie materiału rozbiórkowego z ww. inwestycji podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm w ilości 6927,30 m² (po przekruszeniu i doziarnieniu do parametrów C50/30) jako dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych po zagęszczeniu 20 cm w ilości 7966,40 m². Jeżeli nie prosimy o wskazanie miejsca, w które należy ten materiał przetransportować. Recykling materiału z rozbiórki znacznie obniży koszt inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza recykling materiału z rozbiórki o ile spełniać będzie wymagania wskazane w SST m.in. rozdziale D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie nr 2

W związku z przygotowaniem oferty przetargowej na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 188010N ul. Dworcowa - ul. Kolonia” zwracam się z pytaniem:

- czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg/m² sposobem na miejscu zestawem do stabilizacji gruntu tj. WR?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Projektu budowlanego pkt. 5.4 konstrukcja nawierzchni oraz zgodnie z zapisami SST m. in. rozdziale D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

Z up. Wójta
Marek Wiśniewski
Sekretarz Gminy