

Łowo-Osada, 13 lutego 2017r.

Gmina Łowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Łowo-Osada

RI.271.2.2017.PN

Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu przetargowym
Wszyscy

Przebudowa kanalizacji sanitarnej, ul. Akacyjna i Lipowa w m. Łowo-Osada

Pytanie nr 1

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego, jako produktu równoważnego do studzienek betonowych.

WÓJT

mgr Sebastian Cichocki