

Działdowo, dnia 26.10.2017 r.

Zakład Gospodarki  
Komunalnej  
w Iłowie-Osadzie

ul. Wyzwolenia 5  
13-240 Iłowo-Osada

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 27 ust. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), § 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 i 5 oraz załącznik 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), w oparciu o art. 22 ust.1 i art. 33 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie po dokonaniu analizy wyniku badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 24.10.2017 r. z wodociągu publicznego w Narzymiu, sieć: Zespół Szkół w Narzymiu- cząstkowe Sprawozdanie laboratoryjne Nr SBW.4051.3.453.1.Dz.MP.2017 z dnia 26.10.2017 r.

## STWIERDZA

**brak przydatności wody do spożycia  
w wodociągu publicznym Narzym**

**(zaopatruje w wodę miejscowości: Narzym, Wierzbowo, Bursz, Kraszewo od strony  
Narzymia do torów kolejowych)**

ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli.  
Woda z wodociągu może być używana do celów bytowych, natomiast do celów sanitarno-  
higienicznych tylko po przegotowaniu.

## NAKAZUJE

1. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Narzym o braku przydatności wody do spożycia. Konsumentom uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

2. Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia przez ludzi, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody z wodociągu.
3. Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Narzym do wymagań jakościowych określonych w załączniku Nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
4. Do czasu osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganą wartością parametrów mikrobiologicznych realizować dostawy wody z zastępczego źródła.
5. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
6. Na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z wodociągu publicznego Narzym.
7. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego Narzym potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzji niniejszej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261) nadaje się **rygor natychmiastowej wykonalności**.

## U Z A S A D N I E N I E

Badanie próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 24.10.2017 r. przez pracownika PSSE w Działdowie z wodociągu publicznego Narzym sieć: Zespół Szkół w Narzymiu, wykazało obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml.

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań próbki wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na odchylenia od wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku w zał. Nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, który w części A stanowi, że wymagana jest zerowa zawartość bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia.

Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznościach może być czynnikiem chorobotwórczym, a nawet epidemicznym głównie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Długotrwałe utrzymujące się skażenie wody pitnej bakteriami może przyczyniać się do negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Bakterie posiadają zdolność szybkiego namnażania się, zwłaszcza w sieci wodociągowej. Ponieważ tą drogą woda dociera do wielu odbiorców zasięg zagrożenia może być bardzo szeroki.

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów

w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Obecność bakterii grupy coli w wodzie wodociągowej może sygnalizować nieodpowiednie jej uzdatnienie lub wtórne zanieczyszczenie. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej wodzie, są przyjęte jako wskaźniki zanieczyszczenia pod względem sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów.

W oparciu o § 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie przygotował komunikat dla odbiorców wody do zamieszczenia na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.) jednostka odpowiedzialna za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody, art. 3 ust.1 stanowi, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Natomiast art. 12. ust. 5 powołanej ustawy nakłada na wójta (burmistrza) obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Również art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 z późn.zm.) nakłada na zarządzającego nieruchomością obowiązek utrzymywania jej w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, natomiast art. 33 ust.2 pkt 4 określa, iż państwowy powiatowy inspektor sanitarny w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych może, w drodze decyzji wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261); art. 27 ust. 2 powołanej ustawy stanowi: „jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu” oraz art. 37 określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt 2 kpa).

Długotrwale utrzymujące się skażenie wody pitnej bakteriami grupy coli stanowi naruszenie przepisów § 3 ust 2 załącznik 3A rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. i może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne

mieszkańców Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie orzekł jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.

Uprzedza się stroną, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt 12b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 z późn.zm.).

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie  
*mgr Grażyna Mówińska*  
specjalista zdrowia publicznego

#### **Otrzymuje:**

1. Adresat

#### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Howo-Osada  
ul. Wyzwolenia 5  
13-240 Howo-Osada
2. Starosta Działdowski  
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
3. Wydział Zarządzania  
Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie  
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz  
Weterynarii w Działdowie  
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo

5. Warmińsko-Mazurski  
Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny
6. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
7. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
8. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
9. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
10. a/a